



VDE-Reg.-Nr.:
D850

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Aktenzeichen:
File ref.:
586103-1431-0007/ 154895

Ausweis-Nr.:
Approval No.:
40034199

Datum
Date
2012-01-18

Steckverbinder (COC) Connector (COC)													Anlage-Nr.: 100A Appendix No.:				
Position im VDE-Ausweis Position in VDE-licence	Typ(en) Type(s)	Steckbar mit Typ der Position- Nr.: Pluggable with type of position- No.:	Steckzyklen Operating cycles	Bemessungsspannung(en) / V Rated voltage(s) / V	Bemessungsstoßspannung / V Rated impulse voltage / V	Bemessungsstrom(e) / A Rated current(s) / A	Leiterquerschnitt / mm ² Cross-sectional / mm ²	Leiterquerschnittsbereich / mm ² Cross-sectional area / mm ²	Flexibel / Flexible	Starr / Rigid	Polzahl Number of poles	Umgebungstemperatur / °C Ambient temperature / °C	Obere Grenztemperatur / °C Upper temperature limit / °C	Untere Grenztemperatur / °C Lower temperature limit / °C	Verschmutzungsgrad Pollution degree	Isolierstoffgruppe Isolation material group	Schutzart Protection degree
1	PTF 08A-E (Socket)	3	50	250	4000	15 1,5	0,75-1,5	X	X	8	60	125	-55	2	III	IP00	
2	PTF 14A-E (Socket)	4	50	250	4000	10 1,5	0,75-1,5	X	X	14	70	125	-55	2	III	IP00	
3	LY2 (Relais)	1	50	250	4000	15 1,5	--	--	--	8	60	125	-55	2	III	IP00	
4	LY4 (Relais)	2	50	250	4000	10 1,5	--	--	--	14	70	125	-55	2	III	IP00	

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet FG33
Section FG33

